

Зведений розрахунок
існуючої забезпеченості та потреби у питній воді внаслідок
надзвичайних ситуацій на особливий період час населеного пункту Урич

	кількість населення	Кількість сільгосп тварин	Джерела водопостачання				Потреба у питній воді (м³/добу)			Фактично забезпечено питною водою (м³/добу)	Потреба у додатковій кількості води (м³/добу)
			Артсвердловини	дебіт (м³/добу)	криниці, водозабірні колонки (шт)	дебіт (м³/добу)	всього	У тому числі			
								населення	сільгосптварини		
A	277	5	-	-	46	90	50,4	49,9	0,5	90	-
B	277	5	-	-	46	90	8,9	8,5	0,4	90	-
B	277	5	-	-	-	-	3	2,8	0,2	-	3
Г	277	5	-	-	46	90	7,4	7	0,4	90	-

Примітка : Нормативна потреба у питній воді

А – в особливий період: населення 180л/добу, с/г тварини – 100 л/добу

Б – при виході з ладу артсвердловин; населення 31л/добу, с/г тварини – 75 л/добу

В - при виході з ладу артсвердловин та забрудненні колодязів; населення 10л/добу, с/г тварини – 30л/добу

Г – в умовах припинення централізованого постачання електроенергії населення 25л/добу, с/г тварини – 75 л/добу

Зведений розрахунок
забезпеченості та потреби у питній воді внаслідок
надзвичайних ситуацій на особливий період населеного пункту Урич
на перспективу розвитку

	кількість населення	Кількість сільгосп тварин*	Джерела водопостачання				Потреба у питній воді (м ³ /добу)			Фактично забезпечено питною водою (м ³ /добу)	Потреба у додатковій кількості води (м ³ /добу)
			Водопровід	дебіт (м ³ /добу)	криниці, водозабірні колонки (шт)	дебіт (м ³ /добу)	всього	У тому числі			
								населення	сільгосп тварини		
A	630	10	1	200	46	90	114,4	113,4	1	290	-
Б	630	10	-	-	46	90	20,3	19,5	0,8	90	-
B	630	10	-	-	-	-	6,6	6,3	0,3	-	6,6
Г	630	10	-	-	46	90	16,6	15,8	0,8	90	-

Примітка :

Нормативна потреба у питній воді

А – в особливий період: населення 180л/добу, с/г тварини – 100 л/добу

Б – при виході з ладу артсвердловин(водопроводу); населення 31л/добу, с/г тварини – 75 л/добу

В - при виході з ладу артсвердловин(водопроводу) та забрудненні колодязів; населення 10л/добу, с/г тварини – 30л/добу

Г – в умовах припинення централізованого постачання електроенергії населення 25л/добу, с/г тварини – 75 л/добу